



CONORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Reggio Emilia

Allegati n.

Rif. Lotus 42208

CBEC
Emilia Centrale
2023 U0019080
15/11/23 1.7

Spettabile

Sportello Unico per le Attività Produttive

Unione delle Terre d'Argine

suap@pec.terredargine.it

Oggetto: "procedimento unico ex art. 53 comma 1 ,lett. a) L.R. 21/12/2017, n. 24, per il rilascio del provvedimento conclusivo autorizzatorio per la realizzazione dell'intervento di "Nuova costruzione di sottopasso ciclo-pedonale, con richiesta di variante urbanistica" - Parere di competenza con prescrizioni.

Premesso che:

- il Comune di Carpi ha richiesto a questo Consorzio, il rilascio delle determinazioni di competenza relativamente al progetto in oggetto;
- Il consorzio ha consultato i documenti progettuali depositati ed in particolare:
 - Tavola 3: planimetria di progetto a quota 0.00
 - Tavola 4: planimetria di progetto a quota -2.50
 - Tavola 5: Sezioni
- le aree oggetto di intervento ricadono all'interno del bacino scolante della Fossetta Due Ghisiole, in gestione allo scrivente consorzio;
- le aree oggetto di intervento ricadono nello scenario di pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200 anni) nelle mappe di pericolosità del Reticolo Secondario di Pianura (R.S.P.) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni,

Tutto ciò premesso e considerato, lo Scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, rilascia parere di massima positivo condizionato alla presentazione del progetto esecutivo dell'intervento aggiornato secondo quanto successivamente prescritto:

- deviazione della Fossetta due Ghisiole, anziché lungo Via Bassa come proposto in progetto, lungo Via Bersana a monte della rampa di discesa in modo da mantenere il corso della Fossetta il più possibile lungo la sua attuale sede su area demaniale e non interessare proprietà private su cui dovrebbe essere costituita servitù di passaggio
- tombamento della fossetta Due Ghisiole con tubazione diametro minimo 800 mm da prevedersi per tutto lo sviluppo del sottopasso anche in adiacenza ai muri di contenimento delle rampe in discesa e salita
- verifica della pericolosità idraulica ai sensi della DGR 1300/2016 del sottopasso rispetto a possibili fenomeni di allagamento anche per eventuale esondazione della Fossetta Due Ghisiole con individuazione delle misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle

strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;

A valle della presentazione del progetto esecutivo il Consorzio provvederà al rilascio della concessione ai sensi del RD 368/1904 per:

- spostamento e tombamento della Fossetta Due Ghisiole, oltre che concessione per manufatti, opere e lavori previsti in area di rispetto della canalizzazione consortile o alla stessa idraulicamente connessa;
- Ove richiesta concessione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle opere in oggetto all'interno della Fossetta Due Ghisiole.

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Domenico Turazza

Firmato digitalmente